

Formulier Zelfinspectie Maandelijks

Bedrijfsnaam:	_____
Locatie:	_____
Ingevuld door:	_____
Functie:	_____
Datum:	_____

Brandmeldinstallatie/sprinklerinstallatie

Maandelijkse test uitgevoerd op:	d.d. _____
Doormelding alarm/storing functioneren:	ja nee
Logboek bijgewerkt:	ja nee
Gebreken geconstateerd (zoals beschadigde melders):	ja nee

Brandwerende scheidingen

Brandwerende deuren beschadigd:	ja nee
Gebreken geconstateerd:	ja nee

Inbraakmeldinstallatie

Alle ruimtelijke detectoren hebben 'vrij' zicht, geen obstakels:	ja nee
Terrein rondom intact:	ja nee
Verdachte situaties geconstateerd:	ja nee
Gebreken geconstateerd (zoals beschadigde melders):	ja nee

Overig

Technische ruimten vrij van brandbare opslag:	ja nee
Acculaders rondom 1 meter vrij van brandbare opslag:	ja nee
Geen brandbare buitenopslag op <10 meter van gevels:	ja nee
Afvalcontainers veilig opgesteld, niet overvol:	ja nee
Blusmiddelen goed bereikbaar:	ja nee
Huishouding op orde, geen vervuiling onder machines:	ja nee

Opmerkingen / geconstateerde gebreken: